



(2016)国认监认字(448)号

160008113188

# 特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX B31003720160006

申请单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司

申请单位注册地址: 广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧

制造单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司

制造地址: 广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧

设备类别: 电梯主要部件      设备品种: 绳头组合

产品名称: 绳头组合      产品型号: Φ12

型式试验报告编号: TSX B310T3720160006、TSX B310T3720180017

经型式试验,确认该样机(样品)符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)、GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》(含第1号修改单)、EN 81-20:2014及EN 81-50:2014的规定。

本证书适用的产品型号: Φ12

本证书适用的产品参数范围和配置见附页。

(型式试验机构盖章)

发证日期: 2016年11月10日

本次换证日期: 2018年11月09日

下次核查日期: 2020年11月10日前

广东省特种设备检测研究院  
国家电梯质量监督检验中心(广东)

- 注1: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范和标准的规定,以及与型式试验样机(样品)的一致性。
- 注2: 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的部件产品。
- 注3: 本证书中涉及的电梯标准已经CNAS实验室认可,《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)暂不属于CNAS接受认可的范围。

广东省特种设备检测研究院  
国家电梯质量监督检验中心(广东)  
TSX B31003720160006 附页



### 适用参数范围和配置表

产品名称	绳头组合	产品型号	Φ12
结构型式	自锁紧楔形	绳套、环套或者绳环材料牌号	45#
楔块楔形角	11°	拉杆直径	Φ18mm
与端接装置相配的钢丝绳直径或者钢带、链条等悬挂装置的规格	Φ12mm	适用钢丝绳(钢带、链条等)最小破断负荷	50.64kN
工作环境	室内		